



UWAGA:

1. Teren budowy jest w obszarze nieaktywnego osuwiska skalno-zwietrzelinowego.
2. Warstwą nośną podłoża gruntowego jest grunt skalisty miękki którym jest piaskowiec cienkoławicowy przewarstwiony cienkimi łupkami marglistymi. Średnia wytrzymałość łupków na ściskanie wynosi 4,1MPa.
3. Strop gruntu skalistego w podłożu jest nachylony pod kątem około 12° podobnie jak kierunek nachylenia stoku.
4. Grunt skalisty w podłożu w rejonie projektowanego muru oporowego występuje na rzędnej 506,10 do 506,40m npm.
5. Mur oporowy bezwzględnie należy posadowić na stropie gruntu skalistego.
6. Po osłonięciu gruntu skalistego należy go oczyścić ze zwietrzeliny griniastej, a następnie wykonać warstwę wyrównawczą z betonu do projektowanej rzędnej.
7. Mur oporowy należy posadowić na warstwie wyrównawczejj z betonu.
8. Pomiędzy podstawą muru oporowego, a betonem wyrównawczym bezwzględnie nie wolno wykonywać warstwy poślizgowej np. z papy lub folii.

podbeton C10/15
beton C30/37 W8
stal zbrojeniowa AIIIN/A0

INWESTOR:
ZEW NIEDZICA S.A.
UL. WIDOKOWA 1, 34-441 NIEDZICA

TEMAT:
PROJEKT WYKONAWCZY ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCEGO MURU OPOROWEGO ORAZ BUDOWY NOWEGO MURU OPOROWEGO PRZY DOLNEJ STACJI WYCIĄGU ORCZYKOWEGO NA DZ. NR 4127/8 i 4127/19 OBR. 0007 NIEDZICA

KONSTRUKCJA

PROJEKTANT:
mgr inż.
ZBIGNIEW TOMCZYK
Upr. nr UAN - Upr.141/90

ADRES :
NR 4127/8, 4127/19, OBR. 007 NIEDZICA,
JEDN. EW. ŁAPSZE NIŻNE
GMINA ŁAPSZE NIŻNE

DATA :
02.2021

SKALA :
1:100

TREŚĆ RYSUNKU :
PLAN I SCHEMAT
MURU OPOROWEGO

BRANŻA :
KONSTR.

RYS. NR :
K-01