

Wszyscy Oferenci

Pismo z dnia: ----- Znak: ----- Nasz znak: UU-271-32/24 Data: Niedzica, 12. lipca 2024 r.

sprawa: wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach wież zamknięć na koronie zapory Niedzica

W w/w postępowaniu wniesione zostały zapytania o następującej treści (pisownia oryginalna):

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie izolacyjności cieplnej okien aluminiowych?
2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z zakresu prac punktu „i” to jest „wykonanie uszczelnień luków montażowych w stropie budynków od zewnątrz i wewnątrz za pomocą kitów elastycznych. Podczas wizji lokalnej przeprowadzonej z dnia 11.07.2024 stwierdzono iż powstałe zacieki nie są spowodowane nieszczelnością a wręcz przeciwnie bardzo dobrym uszczelnieniem i połączeniem wyłazów z połącią dachową i powstałą przy tym kondensacją, o tym zjawisku świadczą równomierne zacieki na suficie w środku pomieszczeń wokół luków typowe dla tego procesu. W naszej ocenie prace te będą kosztowne, mogą spowodować uszkodzenia bardzo dobrze wykonanych luków oraz membrany dachu a i tak nie przyniosą zamierzonego efektu.

Zamawiający odpowiada:

Ad.1.

Zamawiający potwierdza, że nie stawia ponadstandardowych wymagań odnośnie izolacyjności cieplnej zewnętrznych okien aluminiowych.

Ad.2.

Zamawiający wyłącza z zakresu prac wykonanie uszczelnień luków montażowych w stropie budynków od zewnątrz i wewnątrz za pomocą kitów elastycznych.

Dyrektor
ds. Utrzymania i Organizacji

Janusz Kubasiak

12.07.2024