

Wszyscy Oferenci

Pismo z dnia: _____ Znak: _____
_____ Nasz znak: ZU-271-3/25 Data: Niedzica, 11 marca 2025 r.

Sprawa: *Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 2 x 0,5 MWp wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi na terenie ZEW Niedzica SA w Niedzicy – instalacje fotowoltaiczne Niedzica I i Niedzica II*

W w/w postępowaniu wniesione zostały zapytania o następujących treściach (pisownia oryginalna):

1. Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie możliwości złożenia oferty w niniejszym postępowaniu w postaci elektronicznej tj plików w formacie .pdf podpisanych podpisem elektronicznym kwalifikowanych na adres mailowy sekretariat@niedzica.pl
2. Czy Zamawiający dopuści wniesienie wadium w formie ubezpieczeniowej gwarancji elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez wystawcę i przesłanie na adres e-mail Zamawiającego.
3. W związku z zapytaniem ofertowym, zwracam się z uprzejmie z prośbą o udostępnienie poniżej wymienionych dokumentów, do których odwołuję się zamawiający w dokumentacji postępowania, tj.:
 - a) Projekty budowlane – autorstwa Energy Pack Solutions S.A.,
 - b) Decyzje zatwierdzające projekty budowlane i udzielające pozwoleń na budowę,
 - c) Projekty techniczne.

Proszę o przesłanie skanów dokumentów na mój adres.

4. W związku z aktualnymi uwarunkowaniami umów Ubezpieczycieli z reasekuratorami dotyczącymi maksymalnych okresów gwarancji, zwracam się z wnioskiem o doprecyzowanie: że okresy dotyczące udzielanej gwarancji na zamontowane urządzenia dotyczą gwarancji producenta komponentów i w związku z tym 60% zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu zostanie zwrócone w terminie 30 dni po okresie 36 miesięcy od wykonanych prac montażowych.
5. Czy 2% NWU, będzie można wnieść również w pieniądzu?
6. Czy jest możliwość określenia czasu realizacji zadania w stosunku do terminu zawarcia umowy? Wskazany termin zobowiązania ofertą oraz jej ewentualne wydłużenie może spowodować, że wskazany termin w zadaniu będzie nierealny. Na realizację zadania szacujemy 10-12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Czy zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w zakresie etapów płatności? Czy zamawiający przewiduje przekazanie zaliczki np. na poczet sprzętu?
8. Czy jest możliwe uzyskanie większej ilości czasu na kwestie formalne z zakładem energetycznym/ odbiory?

9. Zgodnie z Projektem Budowlanym:

Konstrukcje wykonane ze stali cynkowej ogniowo, zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 i klasą korozyjności nie mniejszą niż C4 zgodnie z kategoriami korozyjności według PN-EN ISO 12944-2. Zabezpieczenie cynkowe konstrukcji musi posiadać klasę korozyjności gwarantującą minimum 20 letnią odporność na korozję. Do skręcenia konstrukcji stosować śruby ze stali nierdzewnej. Pomiędzy elementami aluminiowymi, a stalą ocynkowaną stosować podkładki z tworzywa sztucznego.

Bazując na normie PN-EN ISO 1461 dotyczącej cynkowania ogniowego, aby ocynkować elementy z grubością powłoki mi 84um, elementy muszą być wykonane z blach o grubości większej niż 6mm (6mm nie spełnia).

Taka konstrukcje będzie ważyć, a co za tym idzie również kosztować 3-4 razy tyle niż konstrukcje powszechnie dostępne na rynku.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie powłok cynkowo magnezowo – aluminiowych o większych grubościach np. ZM620, można stosować w agresywnych środowiskach takich jak C4.

10. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji płatności w formie zaliczkowej np. w określonym procencie wartości zamówienia?
11. Czy Zamawiający wyraża zgodę na cesję wierzytelności wynikających z realizacji przedmiotowego zamówienia na rzecz osoby trzeciej, w szczególności instytucji finansowej?
12. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie przedmiaru robót w formacie *.ath
Załączone przedmiary robót w formacie *.pdf nie są plikami edytowalnymi.

Zamawiający odpowiada:

Ad.1.

Zamawiający oprócz wymienionych form w zaproszeniu do składania ofert (Rozdział VI zaproszenia) dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej – pliki pdf podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby, o których mowa w Rozdziale VI ust. 3 zaproszenia do składania ofert. Oferty takie należy złożyć na adres e-mail: sekretariat@niedzica.pl., w terminie określonym w ust. 11 Rozdziału VI zaproszenia do składania ofert.

Wykonawca zobowiązany jest na własne ryzyko i odpowiedzialność, aby oferta została zabezpieczona hasłem, którego treść zostanie przesłana w dniu otwarcia ofert tj. 17 marca 2025 r. o godz. 10:00 na następujące numery telefonów: 697109097, 601992993. Ponadto w obowiązku Wykonawcy jest upewnienie się, że oferta dotarła do Zamawiającego w terminie przewidzianym do składania ofert to jest do **dnia 17 marca 2025 r. do godz. 9:45**. Decyduje data wpływu na adres e-mail Zamawiającego.

Ad.2.

TAK. W obowiązku Wykonawcy jest aby upewnić się iż gwarancja dotarła na adres e-mail Zamawiającego w wymaganym w zaproszeniu do składania ofert terminie (Rozdział III ust. 5 zaproszenia do składania ofert), a dostarczone pliki otwierają się prawidłowo.

Ad.3.

Wszystkie pliki z wymienioną w pytaniu dokumentacją zostały wraz z zaproszeniem do składania ofert umieszczone na stronie postępowania, skąd istnieje możliwość ich pobrania.

Ad.4.

Warunki zostały dokładnie określone w projekcie umowy (paragraf 10).

Ad.5.

TAK

Ad.6.

NIE, ewentualne odstępstwa są wskazane w projekcie umowy.

Ad.7.

Zamawiający nie dopuszcza formy zaliczkowej, tylko fakturowanie częściowe zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (poszczególne etapy płatności będą uzgodnione z Zamawiającym w postaci harmonogramu rzeczowo-finansowego).

Ad.8.

Nie, wszelkie uzgodnienia dokumentacji wykonawczej, odbiory itp. będą wykonywane na bieżąco bez zbędnej zwłoki z samym Zamawiającym. Zamawiający jest właścicielem sieci dystrybucyjnej i posiada status OSDn.

Ad. 9.

Zgodnie z projektem budowlanym konstrukcje stalowe powinny być wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 i klasą korozyjności nie mniejszą niż C4. Zabezpieczenie cynkowe konstrukcji musi posiadać klasę korozyjności gwarantującą minimum 20 letnią odporność na korozję (Zamawiający nie wymaga podanej w zapytaniu grubości cynku). Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych powłok antykorozyjnych np. cynkowo magnezowo – aluminiumowych pod warunkiem zagwarantowania minimum 20 letniej odporności na korozję.

Ad.10.

Zamawiający nie dopuszcza formy zaliczkowej, tylko fakturowanie częściowe zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (uzgodnionym z Zamawiającym).

Ad.11.

NIE

Ad.12.

Zamieszczone pliki w pdf mają możliwość wypełnienia.

PREZES ZARZĄDU

Leszek Bajorek - Fiałkowski

Członek Zarządu

Dariusz Latawiec