

Pismo z dnia:  
-----Znak:  
-----Nasz znak:  
ZU-271-43/25Data:  
Niedzica, 24 lutego 2026 r.

sprawa: Wykonanie, dostawa, wdrożenie i uruchomienie Systemu Integrującego Urządzenia Przeciwpowozarowe, w budynku Elektrowni Wodnej w Niedzicy

## NOTATKA SŁUŻBOWA

Niniejszą notatkę służbową sporządzona na okoliczność przeprowadzonej dnia 23 lutego 2026 r. wizji lokalnej w związku z postępowaniem na „**wykonanie, dostawa, wdrożenie i uruchomienie Systemu Integrującego Urządzenia Przeciwpowozarowe, w budynku Elektrowni Wodnej w Niedzicy**”.

Wizja lokalna rozpoczęła się w dniu 23 lutego 2026 r. o godzinie 09:00, w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz przybyłych przedstawicieli Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu.

W trakcie wizji lokalnej Zamawiający zapoznał potencjalnych Wykonawców z aktualnie eksploatowanymi systemami i urządzeniami przeciwpożarowymi w Elektrowni Wodnej w Niedzicy, które należy zintegrować w ramach wykonania przedmiotu zamówienia. W czasie wizji lokalnej ustalono m.in.:

1. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsca w których będą zrealizowane stanowisko operatora systemu oraz stanowisko dozoru systemu.
2. Zamawiający przewiduje, w ramach wykonania przedmiotu zamówienia, wymianę centrali Systemu Sygnalizacji Pożarów ARITECH (SSP), jak również wymianę urządzeń peryferyjnych (m.in. czujek dymu) w zakresie niezbędnym do prawidłowego i w pełni funkcjonalnego działania systemu SIUP.
3. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie dotychczasowego okablowania centrali SSP, o ile jego parametry użytkowe oraz stan będą umożliwiać ponowne wykorzystanie.

### ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT:

**Punkt 12.1.** Zaproszenia do składania ofert przyjmuje brzmienie:

„12.1. Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 10 marca 2026 r. do godz. 10:00.**”

**Punkt 12.2. p pkt. 1 lit. b)** Zaproszenia do składania ofert przyjmuje brzmienie:

„b) Ofertę należy zapakować w opakowanie (kopertę) zewnętrzne. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego: Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA oraz opatrzona napisem „Oferta –wykonanie, dostawa, wdrożenie i uruchomienie SIUP, w budynku Elektrowni Wodnej w Niedzicy” Nie otwierać przed godz. 11:00 w dniu 10 marca 2026 roku.”

**Punkt 13.** Zaproszenia do składania ofert przyjmuje brzmienie:

„Otwarcie ofert i rozpoczęcie prac Komisji Przetargowej nastąpi w dniu **10 marca 2026 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego, bez udziału Wykonawców**”

Na tym notatkę zakończono i podpisano:

1. ....
2. ....
3. *Michał Jabłoński* .....

PREZES ZARZĄDU

*Leszek Bakulski-Talowski*  
(Podpis Zamawiającego)

24.02.2026 MJ