



Pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

ZU-271-43/25

Data:

Niedzica, 11 marca 2026 r.

sprawa: Wykonanie, dostawa, wdrożenie i uruchomienie Systemu Integrującego Urządzenia Przeciwpożarowe, w budynku Elektrowni Wodnej w Niedzicy

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA

W związku z postępowaniem na **Wykonanie, dostawa, wdrożenie i uruchomienie Systemu Integrującego Urządzenia Przeciwpożarowe, w budynku Elektrowni Wodnej w Niedzicy**, jak również w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zaprośzenia do składania ofert, przesłanym dnia 11.03.2026 r., Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. przesyłałyśmy treść pytań z wyjaśnieniami.

PYTANIE 1:

Zamawiający określił, że w ramach oferty należy przewidzieć wymianę centrali sterowania gaszeniem CO2.

Proszę o informację czy chodzi o elementy zawarte w przesłanej dokumentacji PROJEKT WYKONAWCZY NR: K-P/CO2-02-2006, INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻARU I STEROWANIA INSTALACJAMI GAŚNICZYMI NA CO2 DLA OCHRONY: GENERATORA TG-1, GENERATORA TG-2.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający określił, że należy przewidzieć wymianę centrali sterowania gaszeniem CO2, w przypadku gdy jest to konieczne do właściwego i w pełni funkcjonalnego działania systemu SIUP. Informacje nt. centrali sterowania zawarte są w przesłanej dokumentacji PROJEKT WYKONAWCZY NR: K-P/CO2-02-2006

PYTANIE 2:

Proszę o informację czy chodzi o wymianę dwóch central CSS-ITO/EN (do TG1 i TG2).

ODPOWIEDŹ:

TAK. Zdjęcia centrali zamieszczamy poniżej.



Członek Zarządu

Dariusz Latawiec
Dariusz Latawiec

(Podpis Zamawiającego)

11.03.2026 MJ