

Pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

ZU-271-43/25

Data:

Niedzica, 17 lutego 2026 r.

sprawa: Wykonanie, dostawa, wdrożenie i uruchomienie Systemu Integrującego Urządzenia Przeciwpożarowe, w budynku Elektrowni Wodnej w Niedzicy

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA

W związku z postępowaniem na **Wykonanie, dostawa, wdrożenie i uruchomienie Systemu Integrującego Urządzenia Przeciwpożarowe, w budynku Elektrowni Wodnej w Niedzicy**, jak również w związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Zaprośzenia do składania ofert, przesłanymi dnia 13.02.2026 r. i 16.02.2026 r., Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. przesyłamy treść pytań z wyjaśnieniami.

PYTANIE 1:

W dokumentacji pt. Zaprośzenie – wykonanie systemu SIUP w punkcie 1.3. Wymagania dotyczące aplikacji punkt c) Zamawiający wpisał: Aplikacja SIUP musi być obsługiwana przez dedykowaną aplikację kliencką, wykonana w technologii okienkowej.

W odczuciu Wykonawcy następujące zapisy mają charakter ograniczający konkurencję. Przeglądarka internetowa jest powszechnie stosowaną jako aplikacją dla systemów SIUP. Systemy SIUP oparte o przeglądarkę posiadają również są badane i certyfikowane przez jednostki certyfikujące takie jak np. CNBOP.

Przewagi wynikające z zastosowania systemu SIUP opartego o przeglądarkę:

- pełne zarządzanie poprzez przeglądarkę internetową zapewnia niezależność oraz neutralność wobec wyboru systemów operacyjnych i urządzeń klienckich
- wszystkie funkcjonalności dostępne z dowolnego miejsca w sieci.
- bieżące aktualizacje zapewniające bezpieczeństwo i wydajność przeglądarki gwarantują wiodący producenci Google/Microsoft/Mozilla

Przeglądarka internetowa jest rozwiązaniem równoważnym, do aplikacji dedykowanej, dlatego prosimy Zamawiającego o jednoznaczną odpowiedź: tak opuszczamy zastosowanie systemu SIUP opartego w przeglądarkę internetową.

ODPOWIEDŹ:

TAK. Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu SIUP opartego na technologii webowej tj. działającego w oparciu o przeglądarkę internetową. W przypadku systemu działającego w oparciu o przeglądarkę internetową wymagana jest zgodność z właściwymi normami oraz dobrymi praktykami w tym zakresie, w szczególności:

- IEC 62443 – bezpieczeństwo systemów automatyki przemysłowej
- ISO/IEC 27001 – system zarządzania bezpieczeństwem informacji

PYTANIE 2:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji części prac w formie zdalnej, w szczególności w zakresie konfiguracji i wdrożenia rozwiązania, jak również w okresie świadczenia usług serwisowych oraz gwarancyjnych, przy zachowaniu wymaganych parametrów jakościowych oraz czasów reakcji określonych w dokumentacji postępowania, z zachowaniem wymaganych polityk bezpieczeństwa.

ODPOWIEDŹ:

TAK. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji części prac w formie zdalnej, w szczególności konfiguracji i wdrożenia rozwiązania, jak również w okresie świadczenia usług serwisowych oraz gwarancyjnych, jednak w ograniczonym zakresie oraz z zachowaniem obowiązujących w Spółce ZEW Niedzica S.A. procedur bezpieczeństwa teleinformatycznego.

PYTANIE 3:

W postępowaniu Zamawiający informuje o tym, aby system SIUP był oparty o aplikację. Czy dopuszczają Państwo zastosowanie systemu SIUP opartego o przeglądarkę internetową?

ODPOWIEDŹ:

TAK. Jak w odpowiedzi na Pytanie nr 1.

PYTANIE 4:

Proszę o wyznaczenie terminu wizji lokalnej oraz informację, czy przed przyjazdem musimy spełnić jakieś dodatkowe warunki.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyznacza pierwszy termin w jakim przeprowadzona będzie obowiązkowa wizja lokalna dla zainteresowanych Wykonawców, na dzień 23 lutego 2026 r. (Poniedziałek) o godz. 9:00.

Przed przyjazdem na wizję lokalną zainteresowani Wykonawcy nie muszą spełniać żadnych dodatkowych warunków, należy jedynie poinformować z wyprzedzeniem Zamawiającego o zamiarze przybycia na wizję lokalną w ww. terminie.

ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT:

Punkt **1.3. lit. c)** Zaproszenia do składania ofert przyjmuje brzmienie:

„c) Aplikacja SIUP może być obsługiwana przez dedykowaną aplikację kliencką, wykonaną w technologii okienkowej, lub działać w oparciu o przeglądarkę internetową, pod warunkiem zgodności z właściwymi normami w tym zakresie”

PREZES ZARZADU

Leszek Bujorek Piłkowski
(Podpis Zamawiającego)

17.02.2026 MJ