



Pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

Data:

-----

-----

ZU-271-43/25

Niedzica, 19 lutego 2026 r.

sprawa: Wykonanie, dostawa, wdrożenie i uruchomienie Systemu Integrującego Urządzenia Przeciwpożarowe. w budynku Elektrowni Wodnej w Niedzicy

## WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA

W związku z postępowaniem na **Wykonanie, dostawa, wdrożenie i uruchomienie Systemu Integrującego Urządzenia Przeciwpożarowe, w budynku Elektrowni Wodnej w Niedzicy**, jak również w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert, przesłanym dnia 18.02.2026 r., Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. przesyłamy treść pytań z wyjaśnieniami.

### PYTANIE 1:

Czy aplikacja ma wspierać protokół SNMP?

### ODPOWIEDŹ:

**TAK.** Aplikacja musi wspierać protokół SNMP.

### PYTANIE 2:

Czy aplikacja ma wspierać komunikacje z protokołami SCADA DNP3 i/lub IEC104?

### ODPOWIEDŹ:

**NIE.** Aplikacja nie musi wspierać komunikacji z protokołami SCADA DNP3 i/lub IEC104.

**Członek Zarządu**

**Dariusz Łatawiec**

(Podpis Zamawiającego)

19.02.2026 MJ

M. Łatawiec